

Dados do Fabricante**Empresa:** Eikon Energia Ltda**CNPJ:** 19.418.139/0001-88**Endereço:** Rua Carlos Oeschler, 545 – Bairro: Ilha da Figueira – CEP: 89258-820**Cidade:** Jaraguá do Sul - SC

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Dados do Produto**Modelo:** 4052-50009-0324**Tipo:** Autotransformador trifásico Solar a seco – baixa tensão**Potência Nominal:** 45kVA**Tensão Primário:** 380V**Tensão Secundário:** 220V**Frequência:** 60Hz**Grupo de ligação:** Yyn0**Classe de isolamento:** 1,1kV**Norma aplicável:** NBR5356-11 2016

Declaramos que o transformador acima descrito foi fabricado conforme rigorosos padrões de qualidade, atendendo integralmente aos requisitos da norma NBR5356-11 bem como às especificações técnicas acordadas.

Todas as unidades fabricadas são submetidas aos ensaios de rotina previstos na norma NBR5356-11 com resultados **conformes**, garantindo a qualidade, segurança e desempenho do equipamento.

LUIS GUSTAVO KREMER

CREA-SC: 178298-6

Responsável técnico

Dep. de Engenharia Eikon

Jaraguá do Sul, Brasil - 25/06/2025